



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015010307829324

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

NXBLE-40; Ue: AC220V/230V/240V; In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A; 瞬时脱扣类型: C型, D型; Icn=Ics=4500A; IΔn: 0.01A, 0.03A/AC型, 电子式; IΔm=500A; 1P+N(N极可开闭); 适用于隔离

产品标准和技术要求

GB 16917.1-2014, GB 16917.22-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年12月16日 有效期至: 2020年12月16日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1294665