



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016010307851304

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

NXBLE-125G, NXBLG-125G; Ue: AC220V/230V/240V (2P, 1P+N), AC380V/400V/415V
(4P, 3P+N, 3P); In: 63A, 80A, 100A, 125A (1P+N, 2P); 63A, 80A, 100A
(3P, 3P+N, 4P); I Δ n: 0.03A, 0.05A, 0.075A, 0.1A; 0.3A/AC型; 瞬时脱扣类型: B, C, D型;
电子式; I Δ m: 2500A, Ics=7500A, Icn=10000A; 极数: 2P, 3P, 4P (适用于隔离), 1P+N, 3P+N
(N极常通, 不适用隔离)

产品标准和技术要求

GB 16917.1-2014, GB 16917.22-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2016年03月21日

有效期至: 2021年03月21日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1385284