



产品认证证书


附录:

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC16002138512

纸号: 79879

型号命名规则:



- 功能代号 无: 标准型
- (D): 带指示灯功能
- (B): 带指示灯功能及浪涌抑制
- (M): 带隔弧罩 (4Z)
- 连接方式 1: 直插式 6: 焊接式
- 触点型式 2Z: 3A两组转换
- 3Z: 5A三组转换
- 4Z: 3A四组转换
- 2Z: 10A两组转换
- 线圈电压DC: 5V、6V、12V、24V、36V、48V、110V、127V、220V
- AC: 6V、12V、24V、36V、48V、110V、127V、220V、230V、240V、380V、400V、415V
- A: 交流 无: 直流
- 产品型号

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

证书编号: CQC16002138512

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司 (V014025)
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

继电器 (小型电磁继电器)

NKJ系列 触点负载: 10A 220VAC/28VDC (2ZB); 5A 220VAC/28VDC (3Z, 3E); 3A 220VAC/28VDC (4Z) 线圈电压: 5VDC, 6VDC, 12VDC, 24VDC, 36VDC, 48VDC, 110VDC, 127VDC, 220VDC 0.9W, 6VAC, 12VAC, 24VAC, 36VAC, 48VAC, 110VAC, 127VAC, 220VAC, 230VAC, 240VAC, 380VAC, 400VAC, 415VAC 1.8VA 电气寿命: 20000周期 机械寿命: 50000周期 环境温度: -25℃~55℃ RTI

产品标准和技术要求

GB/T21711.1-2008

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合CQC11-462155-2010认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2016年01月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: _____



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0079879