



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:


申请编号: A2017CCC0307-2709171
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: NXM-160S、H , NXMH-160S、H ,
NXMP-160S、H , NXMS-160H、R ,
NXMSP-160H、R , NXMSH-160H、R

检测机构: 上海电器设备检测所



<p>产品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型号: NXM-160S、H , NXMH-160S、H ,NXMP-160S、 H , NXMS-160H、 R , NXMSP-160H、 R , NXMSH-160H、 R</p> <p>商 标: 正泰/CHINT</p> <p>样品数量: 22 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2017-10-11 , 2018-01-04, 2018-03-13</p> <p>完成日期: 2018-03-26</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业 园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业 园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江温州经济开发区滨海二道 1318 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T14048.2-2008 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见本报告第 2 页的附页 1</p>	
<p>主检: 程彦敏 日期: 2018.04.20</p>	
<p>审核: 魏吉福 日期: 2018.04.20</p>	
<p>签发: 魏庆媛 日期: 2018.04.20</p>	
<p>备注: 本报告第 3 页的附页 2</p>	

附页 1:

NXM-160S、H, NXMH-160S、H, NXMP-160S、H, NXMS-160H、R,
NXMSP-160H、R, NXMSH-160H、R

Ui:800V;

Uimp:8kV;

Ue: AC400V/415V, AC690V(2P 除外);

热磁式: In: 16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A,70A,
75A,80A,100A,125A,140A,150A,160A;

电子式: In: 32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A,140A,150A,160A;

过电流脱扣器类型:热磁式、电磁式、电子式;

S 型(400V、415V/690V): Icu=35kA/8kA,Ics=20kA/4kA;

H 型(400V、415V/690V): Icu=50kA/10kA,Ics=35kA/5kA;

R 型(400V、415V/690V): Icu=50kA/10kA,Ics=50kA/5kA;

使用类别:A 类;

极数: 2P(仅热磁式 S 型), 3P,3P+N(仅热磁式、电磁式, 3 个保护极, N 极常通),4P;

其中 3P+N 不适用于隔离

适用频率: 50Hz/60Hz

配用的辅助触头:

型号: AX-M1/M2/M3, AL- M1/M2/M3

常开常闭的情况和数量: 2NO2NC;

Ith:3A;

AC-15:Ue/Ie:AC380V/400V/415V/0.26A;DC-13:Ue/Ie:

DC110V, DC220V/250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器:

型号: UVT-M2

Us:AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V;

电动操作机构:

型号: MD-M2

Us: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V, DC110V, DC220V/250V;

预付费分励脱扣器:

型号: SHT-M2

Us:AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V