



国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2015CCC0307-2192498

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: NXMLE-800S NXMLE-800H



检测机构: 上海电器设备检测所



<p>产品名称: 剩余电流动作断路器 型 号: NXMLE-800S、 NXMLE-800H 商 标: CHINT 样品数量: 56 台 样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2016-01-04 完成日期: 2016-03-18</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工 业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工 业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省温州经济开发区滨海二 道 1318 号</p>
--	--

试验结论: 依据 GB14048.2-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 见本报告第 2 页的附页

主检: 程彦敏	日期: 2016.03.28
审核: 魏秋媛	日期: 2016.03.28
签发: 曹婧婧	日期: 2016.03.28



备注:

附页:

NXMLE-800S、NXMLE-800H

Uimp: 8kV;

Ui: 800V;

Ue: 400V/AC415V;

In: 630A,700A,800A;

过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式;

S 型: Icu=50kA, Ics=25kA; H 型: Icu=70kA, Ics=35kA;

额定剩余动作电流(I Δ n) :

三档可调/单档/非延时型: (100/200/300/400/500/600/800/1000) mA;

三档可调/单档/延时型: (100/200/300/400/500/600/800/1000) mA;

额定剩余动作类型: AC 型

漏电脱扣器的类型: 电子式

剩余接通和分断能力(I Δ m) : S 型: 12.5kA; H 型: 17.5kA;

适用频率: 50Hz /60Hz;

使用类别: A;

极数: 3P,3P+N(3 个保护极,N 极常通),4P(3 个保护极,N 极可开闭);

其中3P+N不适用于隔离;

配用的辅助触头: AX-M

2NO2NC;

Ith:6A;

AC-15: Ue/Ie: AC415/400/380V/0.4A;

DC-13: Ue/Ie: DC250/DC220/110V/0.2A;

符合附录N的电子附件:

欠压脱扣器: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V;

电动操作机构: AC220V/230V/240V, DC110V/220V/250V, AC380V/400V/415V