



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0307-2948341

产品名称: 剩余电流动作断路器

型号: NXMLE-160S、NXMLE-160F、
NXMLE-160H、NXMPLE-160S、
NXMPLE-160F、NXMPLE-160H、
NXMHLE-160S、NXMHLE-160F、
NXMHLE-160H

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



| | |
|--|--|
| <p>产品名称: 剩余电流动作断路器 型 号: NXMLE-160S、 NXMLE-160F、NXMLE-160H、 NXMPLE-160S、NXMPLE-160F、 NXMPLE-160H、NXMHLE-160S、 NXMHLE-160F、NXMHLE-160H 商 标: CHINT 样品数量: 26 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-07-26,2018-10-22 完成日期: 2018-11-08</p> | <p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省温州经济开发区滨海二道 1318 号</p> |
|--|--|

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 见附页一

主检: 程彦敏 日期: 2019.01.23

审核: 何吉福 日期: 2019.01.23

签发: 魏秋媛 日期: 2019.01.23



备注:

| 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---------|----------------------------|------|
| 见附页二 | 见附页二 | 见附页二 |
| 原证书编号 | 2016010307856285 | |
| 原测试报告编号 | 00901-A2018CCC0307-2822761 | |
| 原检测单位 | 上海电器设备检测所 | |

附页一:

NXMLE-160S、NXMLE-160F、NXMLE-160H、NXMPLE-160S、NXMPLE-160F、NXMPLE-160H、NXMHLE-160S、NXMHLE-160F、NXMHLE-160H;

U_{imp}:8kV; U_i: 800V;

U_e:AC220V/AC230V/AC240V; AC380V/AC400V/AC415V(2P,1P+N 不适用);

I_n: 16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,90A,100A,110A,125A,140A,150A,160A;

过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;

额定运行短路分断能力(I_{cs}):

S 型:AC220V/AC230V/AC240V:30kA; AC380V/AC400V/AC415V:18kA;

F 型:AC220V/AC230V/AC240V:50kA; AC380V/AC400V/AC415V:25kA;

H 型:AC220V/AC230V/AC240V:50kA; AC380V/AC400V/AC415V:25kA;

额定极限短路分断能力(I_{cu}):

S 型:AC220V/AC230V/AC240V:50kA; AC380V/AC400V/AC415V:35kA;

F 型:AC220V/AC230V/AC240V:50kA; AC380V/AC400V/AC415V:25kA;

H 型:AC220V/AC230V/AC240V:75kA; AC380V/AC400V/AC415V:50kA;

额定剩余动作电流(I_{Δn}):

三档可调/单档/非延时型:(30/50/100/200/300/400/500/600/800/1000) mA;

三档可调/单档/延时型:(50/100/200/300/400/500/600/800/1000) mA;

额定剩余动作类型:AC 型,A 型;

漏电脱扣器的类型:电子式;

剩余接通和分断能力(I_{Δm}):

S 型:AC220V/AC230V/AC240V:12.5kA; AC380V/AC400V/AC415V:9kA;

F 型:AC220V/AC230V/AC240V:12.5kA; AC380V/AC400V/AC415V:7kA;

H 型:AC220V/AC230V/AC240V:19kA; AC380V/AC400V/AC415V:12.5kA;

适用范围频率:50Hz/60Hz;

使用类别:A;

脱扣级别(带电动机保护的断路器):20;

极数:2P(仅 S 型),1P+N(1 个保护极,N 极常通)(仅 S 型),3P,3P+N(3 个保护极,N 极常通),4P(3 个保护极,N 极可开闭),4P;

其中 1P+N、3P+N 不适用于隔离;

配用的辅助触头:

型号:AX-M;

常开常闭的情况和数量:1NO1NC;

I_{th}:3A;

AC-15: U_e:AC380V/AC400V/AC415V, I_e:0.26A;

DC-13: U_e:DC110V, DC220V/DC250V, I_e:0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器:

型号:UVT-M2;

U_s:AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V;

电动操作机构:

型号:MD-M2;

U_s:AC220V/AC230V/AC240V,DC110V, DC220V/DC250V,AC380V/AC400V/AC415V