



180008221885



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1145

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：A2019CCC0302-3097231

(任务编号)

产品名称：隔离开关

型 号：NXHM-63

检测机构：上海电器设备检测所有限公司



<p>产品名称: 隔离开关                  型号: NXHM-63                  商标: CHINT/正泰                  样品数量: 2 台                  样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2019-04-08                  完成日期: 2019-04-22</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司                  委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司                  生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司                  生产企业地址: 浙江省温州经济开发区滨海二道 1318 号</p>
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: NXHM-63  
 额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV;  
 额定绝缘电压(Ui): 800V;  
 约定发热电流(Ith): 63A;  
 额定工作电压(Ue): AC380V/AC400V/AC415V;  
 额定工作电流(Ie): 10A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A;  
 额定短时耐受电流(Icw): 800A/1s;  
 额定短路接通能力(Icm)(峰值): 1128A;  
 使用类别: AC-21A,AC-21B,AC-22A,AC-22B,AC-23A,AC-23B;  
 极数: 3P, 4P;  
 频率:50Hz/60Hz;  
 IP20;  
 配用的辅助触头:  
 AX-M1  
 1NO1NC;  
 Ith: 3A;  
 AC-15:Ue:AC380V/AC400V/AC415V,Ie:0.26A;  
 DC-13:Ue:DC110V,DC220V/DC250V,Ie:0.14A;

主检: 	日期: 2019.4.24
审核: 	日期: 2019.4.24
签发: 	日期: 2019.4.24



备注: 变更情况见第 2 页附页