



180008221885



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1145

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：A2019CCC0302-3097232

(任务编号)

产品名称：隔离开关

型 号：NXHM-125

检测机构：上海电器设备检测所有限公司



<p>产品名称: 隔离开关                  型号: NXHM-125                  商标: CHINT/正泰                  样品数量: 2 台                  样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2019-04-08                  完成日期: 2019-04-22</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司                  委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司                  生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司                  生产企业地址: 浙江省温州经济开发区滨海二道 1318 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>型号: NXHM-125                  额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV;                  额定绝缘电压(Ui): 800V;                  约定发热电流(Ith): 125A;                  额定工作电压(Ue): AC380V/AC400V/AC415V;                  额定工作电流(Ie): 10A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,90A,100A,110A,125A;                  额定短时耐受电流(Icw): 1500A/1s;                  额定短路接通能力(Icm)(峰值): 2115A;                  使用类别: AC-21A,AC-21B,AC-22A,AC-22B,AC-23A,AC-23B;                  极数: 3P, 4P;                  频率:50Hz/60Hz;                  IP20;                  配用的辅助触头:                  AX-M1                  1NO1NC;                  Ith: 3A;                  AC-15:Ue:AC380V/AC400V/AC415V,Ie:0.26A;                  DC-13:Ue:DC110V,DC220V/DC250V,Ie:0.14A;</p>	
<p>主检: <i>刘丽丽</i> 日期: 2019.4.24</p>	
<p>审核: <i>程彦敏</i> 日期: 2019.4.24</p>	
<p>签发: <i>魏秋媛</i> 日期: 2019.4.24</p>	
<p>备注: 变更情况见第 2 页附页</p>	