



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：A2019CCC0302-3097212

(任务编号)

产品名称：隔离开关

型 号：NXHM-250, NXHM-320

检测机构：上海电器设备检测所有限公司



<p>产品名称: 隔离开关 型号: NXHM-250, NXHM-320 商标: CHINT/正泰 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2019-04-09 完成日期: 2019-04-22</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省温州经济开发区滨海二道 1318 号</p>
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: NXHM-250, NXHM-320
 额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV;
 额定绝缘电压(Ui): 1000V;
 约定发热电流(Ith): 320A(NXHM-320), 250A(NXHM-250);
 额定工作电压(Ue): AC380V/AC400V/AC415V, AC690V;
 额定工作电流(Ie): NXHM-320: 200A, 225A, 250A, 270A, 280A, 315A, 320A;
 NXHM-250: 125A, 140A, 150A, 160A, 170A, 180A, 200A, 225A, 250A;
 额定短时耐受电流(Icw): 4000A/1s;
 额定短路接通能力(Icm)(峰值): 5880A;
 使用类别: AC-21A, AC-21B, AC-22A, AC-22B;
 极数: 3P, 4P;
 频率: 50Hz/60Hz;
 IP30(安装面);
 配用的辅助触头:
 AX-M3
 1NO1NC;
 Ith: 3A;
 AC-15: Ue: AC380V/AC400V/AC415V, Ie: 0.26A;
 DC-13: Ue: DC110V, DC220V/DC250V, Ie: 0.14A;

主检:  日期: 2019.4.24
审核:  日期: 2019.4.24
签发:  日期: 2019.4.24



备注: 变更情况见第 2 页附页