



180008221885



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1145

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：A2019CCC0302-3097233


(任务编号)

产品名称：隔离开关

型 号：NXHM-1000

检测机构：上海电器设备检测所有限公司



<p>产品名称: 隔离开关                  型号: NXHM-1000                  商标: CHINT/正泰                  样品数量: 1 台                  样品来源: 工厂送样                  收样日期: 2019-04-09                  完成日期: 2019-04-22</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司                  委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号                  生产者: 浙江正泰电器股份有限公司                  生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号                  生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司                  生产企业地址: 浙江省温州经济开发区滨海二道 1318 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:                  型号: NXHM-1000                  额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;                  额定绝缘电压(Ui): 1000V;                  约定发热电流(Ith): 1000A;                  额定工作电压(Ue): AC380V/AC400V/AC415V, AC690V;                  额定工作电流(Ie): 800A, 900A, 1000A;                  额定短时耐受电流(Icw): 12000A/1s;                  额定短路接通能力(Icm)(峰值): 20400A;                  使用类别: AC-21A, AC-21B, AC-22A, AC-22B;                  极数: 3P, 4P;                  频率: 50Hz/60Hz;                  IP30(安装面);                  配用的辅助触头:                  AX-M6                  2NO2NC;                  Ith: 6A;                  AC-15:Ue:AC380V/AC400V/AC415V,Ie:0.4A;                  DC-13:Ue:DC110V,DC220V/DC250V,Ie:0.2A;</p>	
<p>主检:  日期: 2019.4.24</p>	
<p>审核:  日期: 2019.4.24</p>	
<p>签发:  日期: 2019.4.24</p>	
<p>备注: 变更情况见第 2 页附页</p>	