




151300110071



(2015) 国认监验字 (09) 号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2015CCC0304-2162631  
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: NXC-265、265/N、330、330/N、400、400/N


检测机构: 福建省产品质量检验研究院



<p>产品名称: 交流接触器                  型号: NXC-265、265/N、330、330/N、400、400/N                  商 标: /                  样品数量: 46 台                  样品来源: 送样                  收样日期: 2015-10-08                  完成日期: 2015-11-06</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司                  委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号                  生产者: 浙江正泰电器股份有限公司                  生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号                  生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司                  生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

试验结论: 依据 GB14048.4-2010 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  
 NXC-265、265/N、330、330/N、400、400/N; Ith:315A(NXC-265、265/N), 380A(NXC-330、330/N), 450A(NXC-400、400/N); 使用类别: AC-3 (NXC-265、330、400), AC-4 (NXC-265、265/N、330、330/N、400、400/N); Ui:1000V; Ue:AC220V(230V)/380V(400V)/660V(690V); AC-3:Ie: 265A/265A/170A(NXC-265), 330A/330A/235A(NXC-330), 400A/400A/303A(NXC-400); AC-4:Ie: 265A/265A/137A (NXC-265、265/N), 330A/330A/170A (NXC-330、330/N), 330A/330A/235A (NXC-400、400/N); Iq:50kA/AC400V; Us:AC/DC110V ~ 127V、220V ~ 240V、380V ~ 415V; 3P; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith:10A, AC-15: 380V(400V)/1.5A, DC-13:220V/0.3A

主检: 	日期: 2015-11-06
审核: 	日期: 2015-11-19
签发: 	日期: 2015-11-19

  
 福建省产品质量检验研究院  
 2015 年 11 月 19 日

备注: 无。