



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号：A2018CCC0304-2958701



(任务编号)

产品名称：交流接触器

型 号：NXC-25、NXC-25/N、NXC-32、NXC-32/N、
NXC-38、NXC-38/N

检测机构：国家低压电器产品质量监督检验中心（浙江）



<p>产品名称：交流接触器</p> <p>型号：NXC-25、NXC-25/N、 NXC-32、NXC-32/N、 NXC-38、NXC-38/N</p> <p>商 标：CHINT 正泰</p> <p>样品数量：5 只</p> <p>样品来源：企业送样</p> <p>收样日期：2018-09-17</p> <p>完成日期：2018-09-26</p>	<p>委托人：浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号</p> <p>生产者(制造商)：浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号</p> <p>生产企业：浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号</p>
<p>试验结论：依据 GB/T 14048.4-2010 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 见附件一</p>	
<p>主检：钱晓鹏 签名： 日期：2018-09-26</p>	
<p>审核：林 杰 签名： 日期：2018-09-28</p>	
<p>签发：许启进 签名： 日期：2018-09-28</p>	
<p>备注</p>	<p>变更信息见附件二“变更信息附件”</p>

附件一:

NXC-25、NXC-25/N、NXC-32、NXC-32/N、NXC-38、NXC-38/N:

Uimp: 8kV;

Ui: 690V;

Ith: NXC-25、NXC-25/N: 40A;

NXC-32、NXC-32/N、NXC-38、NXC-38/N: 50A;

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

Ie: NXC-25、NXC-25/N: AC-3、AC-4: 25A/25A/18A;

NXC-32、NXC-32/N: AC-3、AC-4: 32A/32A/22A;

NXC-38、NXC-38/N: AC-3: 38A/38A/22A; AC-4: 38A/32A/22A;

使用类别: AC-3、AC-4;

Us: AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC127V, AC220V, AC380V, AC415V, 50Hz、50/60Hz;

极数: 3P; IP20;

配用的辅助触头: (本体)

1NO1NC;

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.3A;