



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2019CCC0307-3163837
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: NXB-63

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 小型断路器 型号: NXB-63 商标: 正泰 / CHINT 样品数量: 109 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-05-27 完成日期: 2019-07-09	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
--	---

试验结论: 依据标准 GB/T 10963.1-2005 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NXB-63
 Uimp:4kV;
 Ui:500V;
 Ue:AC220/230/240V(1P,1P+N,2P),AC380/400/415V(2P,3P,3P+N,4P);
 In:1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;
 脱扣类型:B 型,C 型,D 型;
 Ics:6000A,7500A(AC220/230/240V(2P));
 Icn:6000A,10000A(AC220/230/240V(2P));
 极数:1P,1P+N(1 个保护极,N 极可开闭),2P,3P,
 3P+N(3 个保护极 N 极可开闭),4P;

主检: *花涛* 日期: 2019.07.17

审核: *程彦敏* 日期: 2019.07.17

签发: *魏秋媛* 日期: 2019.07.17



备注:

变更项目	变更前	变更后
见 2 页附页	见第 2 页附页	见第 2 页附页
原证书编号	2016010307849493	
原测试报告编号	00901-A2018CCC0307-2908363	
原检测单位	上海电器设备检测有限公司	