



国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2015CCC0309-2161997





(任务编号)

产品名称: 热过载继电器

型 号: NXR-12

检测机构: 上海电器设备检测所



<p>样品名称: 热过载继电器 型号: NXR-12 商标: 正泰/CHINT 样品数量: 25 台 样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2015-10-09 完成日期: 2015-11-12</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB14048.4-2010 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NXR-12 Ui: 690V; Ue:AC660/690V; Ie: 0.1-0.16A,0.16-0.25A,0.25-0.4A,0.4-0.63A,0.63-1A, 1-1.6A,1.25-2A,1.6-2.5A,2.5-4A,4-6A,5.5-8A,7-10A,9-12A; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; IP20; 配用辅助触头: (本体) Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: 380/400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.2A; 1NO1NC</p>	
<p>主检:  日期: 2015-11-27</p>	
<p>审核:  日期: 2015-11-27</p>	
<p>签发:  日期: 2015-11-27</p>	
<p>备注: 无</p>	