



国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号：A2015CCC0309-2161996





(任务编号)

产品名称：热过载继电器

型 号：NXR-25

检测机构：上海电气设备检测所



| | |
|--|--|
| <p>样品名称：热过载继电器 型号：NXR-25 商标：正泰/CHINT 样品数量：28 台 样品来源：工厂送样</p> <p>收样日期：2015-10-09 完成日期：2015-11-12</p> | <p>委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业：浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p> |
| <p>试验结论：依据 GB14048.4-2010 检验合格</p> | |
| <p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： NXR-25 Ui: 690V; Ue:AC660/690V; Ie: 0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A,0.4-0.63A,0.63-1A, 1-1.6A,1.25-2A,1.6-2.5A,2.5-4A,4-6A,5.5-8A,7-10A, 9-13A,12-18A,17-25A; 脱扣级别：10A; 极数：3P; IP20; 配用辅助触头：（本体） Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: 380/400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.2A; 1NO1NC</p> | |
| <p>主检：  日期：2015-11-27</p> |  <p>(检测机构名称、盖章) 2015 年 11 月 27 日 检验专用章</p> |
| <p>审核：  日期：2015-11-27</p> | |
| <p>签发：  日期：2015-11-27</p> | |
| <p>备注：无</p> | |