



151300110071



(2015) 国认监验字 (09) 号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2015CCC0304-2162628  
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: NXC-120、120/N、160、160/N、185、185/N、  
225、225/N

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



<p>产品名称: 交流接触器</p> <p>型号: NXC-120、120/N、160、160/N、185/N、225、225/N</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 40 台</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2015-10-08</p> <p>完成日期: 2015-11-04</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

试验结论: 依据 GB14048.4-2010 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  
 NXC-120、120/N、160、160/N、185、185/N、225、225/N; Ui:1000V; Ith:200A(NXC-120、120/N、160、160/N), 275A(NXC-185、185/N、225、225/N); 使用类别:AC-3 (NXC-120、160、185、225), AC-4 (NXC-120、120/N、160、160/N、185、185/N、225、225/N); Ue:AC220V(230V)/380V(400V)/660V(690V); AC-3:Ie:120A/120A/86A(NXC-120), 160A/160A/107A(NXC-160), 185A/185A/107A(NXC-185), 225A/225A/118A(NXC-225); AC-4:Ie:120A/120A/86A(NXC-120、120/N), 160A/160A/107A(NXC-160、160/N), 160A/160A/107A(NXC-185、185/N), 185A/185A/107A(NXC-225、225/N); Iq:50kA/AC400V; Us:AC110V, 127V, 220V, 380V; 3P;  
 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith:10A, AC-15:380V(400V)/1.5A, DC-13:220V/0.3A

主检:		日期: 2015-11-04
审核:		日期: 2015-11-19
签发:		日期: 2015-11-19



福建省产品质量检验研究院  
2015年11月19日

备注: 无。