



国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2015CCC0309-2161995





(任务编号)

产品名称: 热过载继电器

型 号: NXR-38

检测机构: 上海电器设备检测所



<p>样品名称：热过载继电器 型号：NXR-38 商 标：正泰/CHINT 样品数量：14 台 样品来源：工厂送样</p> <p>收样日期：2015-09-29 完成日期：2015-10-29</p>	<p>委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业：浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>
<p>试验结论：依据 GB14048.4-2010 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： NXR-38 Ui: 690V; Ue: AC660/690V; Ie: 23-32A, 30-38A; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; IP20; 配用辅助触头：（本体） Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: 380/400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.2A; 1NO1NC</p>	
<p>主检：  日期：2015-11-16</p>	
<p>审核：  日期：2015-11-16</p>	
<p>签发：  日期：2015-11-16</p>	
<p>备注：无</p>	