



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0305-3052262  
(任务编号)

产品名称: 按钮

型 号: NP8

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司






<p>样品名称: 按钮 型 号: NP8 商 标: / 样品数量: 5 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-01-16 完成日期: 2019-01-24</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号  生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号  生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正 泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NP8;  
Ui:500V, Uimp:2.5kV; Ith:10A;  
AC-15: Ue/ Ie: AC415V/1.9A, AC240V/3A, AC120V/6A;  
DC-13: Ue/ Ie: DC250V/0.27A, DC125V/0.55A;  
防护等级:IP54(操作面);  
安装孔径:Φ22mm.

主检: 王 炜 签字:  日期: 2019-01-31  
审核: 陆维导 签字:  日期: 2019-01-31  
签发: 张 洁 签字:  日期: 2019-01-31



备注:

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
变更情况:	见附表 1	见附表 1

- 2.原 CCC 认可报告编号: 03601-A-15B1349-S;
- 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究所有限公司;
- 4.原 CCC 证书编号: 2005010305145476;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。