



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0305-3052261
(任务编号)

产品名称: 按钮

型 号: NPH1

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司






<p>样品名称：按钮 型号：NPH1 商标：/ 样品数量：2台 样品来源：工厂送样 收样日期：2019-01-16 完成日期：2019-01-17</p>	<p>委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产企业：浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号</p>
---	--

试验结论：依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

NPH1;
 Uimp:2.5kV;Ui:415V; Ith:10A;
 AC-15: Ue/ Ie: AC415V/1.9A,AC240V/3A, AC120V/6A;
 DC-13: Ue/ Ie: DC250V/0.27A,DC125V/0.55A;
 外壳防护等级：IP54;
 安装孔径：Φ22mm.

主检：王 炜 签字： 日期：2019-04-13
 审核：陆维导 签字： 日期：2019-04-13
 签发：许建林 签字： 日期：2019-04-13



备注：

1.变更情况：

序号和名称	变更前	变更后
1.标准换版	GB 14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017
2. 额定冲击耐受电压	Uimp:/	Uimp:2.5kV
3. 弹簧型号规格/牌号	0.28 不锈钢丝 1Cr18Ni9	12Cr18Ni9

- 2.原 CCC 认可报告编号：03601-A-15B1552-S;
- 3.出具原试验报告的检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原 CCC 证书编号：2005010305150296;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。