



151300110071



(2015) 国认监验字 (09) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2015CCC0304-2162687
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: NXC-500、500/N、630、630/N

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



<p>产品名称: 交流接触器 型 号: NXC-500、500/N、630、630/N 商 标: / 样品数量: 34 台 样品来源: 送样 收样日期: 2015-10-08 完成日期: 2015-11-13</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>
--	---

试验结论: 依据 GB14048.4-2010 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
NXC-500、500/N、630、630/N; Ui:1000V; Ith:630A(NXC-500、500/N), 700A(NXC-630、630/N); 使用类别:AC-3 (NXC-500、630), AC-4 (NXC-500、500/N、630、630/N);
Ue:AC220V(230V)/380V(400V)/660V(690V); AC-3:Ie: 500A/500A/353A(NXC-500),
630A/630A/400A(NXC-630); AC-4:Ie: 500A/500A/303A(NXC-500、500/N),
630A/630A/353A(NXC-630、630/N); Iq:50kA/AC400V; Us:AC/DC(110~127)V、(220~240)V、
(380~415)V; 3P;
配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith:10A, AC-15: 380V(400V)/1.5A, DC-13: 220V/0.3A

主检:  日期: 2015-11-13
审核:  日期: 2015-11-19
签发:  日期: 2015-11-19


 福建省产品质量检验研究院
 2015年11月19日

备注: 无。