



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L6651

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:





申请编号：A2018CCC0305-2942996  
(任务编号)

产品名称：按钮

型 号：NP2

检测机构：国家低压电器产品质量监督检验中心（浙江）



<p>样品名称: 按钮</p> <p>型 号: NP2</p> <p>商 标: <b>CHNT 正泰</b></p> <p>样品数量: 6</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2018-08-15</p> <p>完成日期: 2018-08-20</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号</p> <p>生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>NP2; Ui: 415V; Uimp: 2.5kV; AC-15: Ue/Ie: 415V/1.9A, 380V/2.5A, 240V/3A, 220V/4.5A; DC-13: Ue/Ie: 250V/0.27A, 220V/0.3A, 125V/0.55A, 110V/0.6A; Ith: 10A; 外壳防护等级: IP40 (φ22、φ30), IP65 (φ22); 安装孔径: φ22mm、φ30mm</p>	
<p>主检: 钱晓鹏 签名:  日期: 2018-08-20</p>	 <p>国家低压电器产品质量监督 检验中心(浙江) 2018年08月22日</p>
<p>审核: 林 杰 签名:  日期: 2018-08-22</p>	
<p>签发: 许启进 签名:  日期: 2018-08-22</p>	
<p>备注</p>	<p>示波图编号原则: 操作性能寿命—S图; 接通分断—T图; 预期波—Y图; EMC—E图 变更信息见下页“变更信息附件1”</p>