



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L6651

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号：A2019CCC0304-3329277

(任务编号)

产品名称：交流接触器

型 号：NXC-40、NXC-40/N、NXC-50、NXC-50/N、  
NXC-65、NXC-65/N


检测机构：国家低压电器产品质量监督检验中心（浙江）



产品名称: 交流接触器 型号: NXC-40、NXC-40/N、 NXC-50、NXC-50/N、 NXC-65、NXC-65/N 商 标: <b>CHINT 正泰</b> 样品数量: 4 只 样品来源: 企业送样 收样日期: 2019-11-19 完成日期: 2019-11-27	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2010 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  
 见附件一

主检: 钱晓鹏 签名:  日期: 2019-11-27

审核: 林 杰 签名:  日期: 2019-11-27

签发: 许启进 签名:  日期: 2019-11-27



示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图

	变更信息	变更前	变更后
备注	使用类别	AC-3、AC-4	AC-1、AC-3、AC-4
	额定工作电流 Ie	NXC-40、NXC-40/N: AC-3、 AC-4: 40A/40A/34A; NXC-50、NXC-50/N: AC-3、 AC-4: 50A/50A/39A; NXC-65、NXC-65/N: AC-3、 AC-4: 65A/65A/42A;	NXC-40、NXC-40/N: AC-1: 60A/60A/60A, AC-3、AC-4: 40A/40A/34A; NXC-50、NXC-50/N: AC-1: 80A/80A/80A, AC-3、AC-4: 50A/50A/39A; NXC-65、NXC-65/N: AC-1: 80A/80A/80A, AC-3、AC-4: 65A/65A/42A
	原 3C 证书编号	2015010304829378	
	已获证型号规格	见 P4 页 5 产品认证情况	
	原证书检测机构/报告编号	国家低压电器产品质量监督检验 中心(浙江)	17001-A2018CCC0304-2948441

说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效