



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2019CCC0304-3298936

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: NXC-06、NXC-06/N、NXC-09、NXC-09/N、
NXC-12、NXC-12/N、NXC-16、NXC-16/N、
NXC-18、NXC-18/N、NXC-22、NXC-22/N

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>样品名称: 交流接触器 型 号: NXC-06、NXC-06/N、 NXC-09、NXC-09/N、 NXC-12、NXC-12/N、 NXC-16、NXC-16/N、 NXC-18、NXC-18/N、 NXC-22、NXC-22/N 商 标: CHINT 正泰 样品数量: 3 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-10-17 完成日期: 2019-10-21</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>															
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2010 检验合格</p>																
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页</p>																
<p>主检:  日期: 2019.10.21</p>																
<p>审核:  日期: 2019.10.21</p>																
<p>签发:  日期: 2019.10.21</p>																
<p>备注:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">变更项目</th> <th style="width: 35%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>增加使用类别</td> <td>AC-3、AC-4</td> <td>AC-1、AC-3、AC-4</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">2015010304824986</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">17001-A2018CCC0304-2958702</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)</td> </tr> </tbody> </table>		变更项目	变更前	变更后	增加使用类别	AC-3、AC-4	AC-1、AC-3、AC-4	原证书编号	2015010304824986		原测试报告编号	17001-A2018CCC0304-2958702		原检测单位	国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)	
变更项目	变更前	变更后														
增加使用类别	AC-3、AC-4	AC-1、AC-3、AC-4														
原证书编号	2015010304824986															
原测试报告编号	17001-A2018CCC0304-2958702															
原检测单位	国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)															

附页:

NXC-06、NXC-06/N、NXC-09、NXC-09/N、
NXC-12、NXC-12/N、NXC-16、NXC-16/N、
NXC-18、NXC-18/N、NXC-22、NXC-22/N

Uimp: 8kV;

Ui: 690V;

Ith: NXC-06、NXC-06/N、NXC-09、NXC-09/N: 20A;

NXC-12、NXC-12/N、NXC-16、NXC-16/N: 25A;

NXC-18、NXC-18/N、NXC-22、NXC-22/N: 32A;

Ue: AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V;

Ie: NXC-06、NXC-06/N: AC-1: 20A/20A/20A; AC-3、AC-4: 6A/6A/3.8A;

NXC-09、NXC-09/N: AC-1: 20A/20A/20A; AC-3、AC-4: 9A/9A/6.6A;

NXC-12、NXC-12/N: AC-1: 25A/25A/25A;

AC-3、AC-4: 12A/12A/8.9A;

NXC-16、NXC-16/N: AC-1: 25A/25A/25A; AC-3: 16A/16A/8.9A;

AC-4: 16A/12A/8.9A;

NXC-18、NXC-18/N: AC-1: 32A/32A/32A; AC-3、AC-4: 18A/18A/12A;

NXC-22、NXC-22/N: AC-1: 32A/32A/32A; AC-3: 22A/22A/14A;

AC-4: 22A/18A/12A;

使用类别: AC-1、AC-3、AC-4;

Us: AC24V、AC36V、AC48V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V、AC415V,
50Hz, 50/60Hz;

3P;

IP20;

配用的辅助触头: (本体)

1NO1NC

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC380/400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.3A;