



# 产品认证证书

证书编号：CQC2016010302834731

## 申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司(V049000)  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

## 产品名称和系列、规格、型号

### 隔离开关

NXHM-1000: Uimp: 12kV;Ui: 1000V;lth: 1000A;Ue: AC380V/AC400V/AC415V, AC690V;Ie: 800A, 900A, 1000A;Icw: 12000A/1s;Icm(峰值): 20400A;使用类别: AC-21A, AC-21B, AC-22A, AC-22B;极数: 3P, 4P;频率: 50Hz/60Hz;IP30(安装面);配用的辅助触头:AX-M6: 2NO2NC;lth:

6A;AC-15:Ue:AC380V/AC400V/AC415V,Ie:0.4A;DC-13:Ue:DC110V,DC220V/DC250V,Ie:0.2A;型号解释见附件

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

## 认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年08月10日 有效期至：2025年08月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年05月15日

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号：CQC2016010302834731

纸 号：

型号解释：

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>




# 产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC2016010302834731

纸 号:



附表 1 附件代号

附件名称	脱扣器型式及附件代号
报警触头	08
分励脱扣器	10
辅助触头	20
欠压脱扣器	30
分励脱扣器、辅助触头	40
分励脱扣器、欠压脱扣器	50
二组辅助触头	60
辅助触头、欠压脱扣器	70
分励脱扣器、报警触头	18
辅助触头、报警触头	28
欠压脱扣器、报警触头	38
分励脱扣器、辅助触头、报警触头	48
二组辅助触头、报警触头	68
辅助触头、欠压脱扣器、报警触头	78

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>