



产品认证证书

证书编号：CQC2018010302063128

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司(V049000)
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

NXHM-63: Uimp: 8kV; Ui: 800V; Ith: 63A; Ue: AC380V/AC400V/AC415V; Ie: 10A, 15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A;
Icw: 800A/1s; Icm(峰值): 1128A; 使用类别: AC-21A, AC-21B, AC-22A, AC-22B, AC-23A, AC-23B; 极数: 3P, 4P; 频率: 50Hz/60Hz; IP20; 配用的辅助触头: AX-M1: 1NO1NC; Ith:
3A; AC-15: Ue: AC380V/AC400V/AC415V, Ie: 0.26A; DC-13: Ue: DC110V, DC220V/DC250V, Ie: 0.14A;

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年08月10日 有效期至：2023年04月16日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年05月15日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>