



产品认证证书

证书编号：CQC2015010309755501

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司(V014025)
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

电子式过载继电器

NXR-200,NR8-200: Ui: 690V;Uimp: 6kV;Ue: AC660/690V; Ie: 80-160A, 100-200A;脱扣级别: 10A;
极数: 3P; 配用辅助触头: (本体) Ith: 5A;AC-15: Ue/Ie: 220/230V/2.5A, 380/400V/1.5A;DC-13:
Ue/Ie: 220V/0.2A; 1NO1NC

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年06月19日 有效期至：2024年11月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>