



产品认证证书

证书编号: CQC2015010309824984

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司(V014025)
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

热过载继电器

NXR-38; Ui:690V;Ue:660V/690V;Ie:23-32A,30-38A;脱扣级别:10A;3P;IP20; 配用辅助触头(本体):1NO1NC,Ith:5A;AC-15:Ue/Ie:380V/400V/1.5A;DC-13:Ue/Ie:220V/0.2A

产品标准和技术要求

GB/T14048. 4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年06月19日 有效期至: 2020年11月30日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>