



产品认证证书

证书编号：CQC2015010304825478

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司(V014025)
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

NXC-120,120/N,160,160/N,185,185/N,225,225/N; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年11月08日 有效期至：2025年11月08日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年06月23日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2015010304825478

纸 号:

NXC-120、120/N、160、160/N、185、185/N、225、225/N;
Ui:1000V;
Ith:200A(NXC-120、120/N、160、160/N), 275A(NXC-185、185/N、225、225/N);
使用类别:AC-3 (NXC-120、160、185、225), AC-4 (NXC-120、120/N、160、160/N、185、185/N、225、225/N);
Ue:AC220V(230V)/380V(400V)/660V(690V);
AC-3:Ie:120A/120A/86A(NXC-120), 160A/160A/107A(NXC-160),
185A/185A/107A(NXC-185), 225A/225A/118A(NXC-225);
AC-4:Ie:120A/120A/86A(NXC-120、120/N), 160A/160A/107A(NXC-160、160/N),
160A/160A/107A(NXC-185、185/N), 185A/185A/107A(NXC-225、225/N);
Iq:50kA/AC400V;
Us:AC110V, 127V, 220V, 380V; 3P;
配用的辅助触头:
1NO1NC; Ith:10A,
AC-15:380V(400V)/1.5A, DC-13:220V/0.3A

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>