



产品认证证书

证书编号: CQC2015010304824985

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司(V014025)
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

NXC-25, NXC-25/N, NXC-32, NXC-32/N, NXC-38, NXC-38/N; 详见参数附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年11月08日 有效期至: 2025年11月08日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年06月23日

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2015010304824985

纸 号:

NXC-25,NXC-25/N,NXC-32,NXC-32/N,NXC-38,NXC-38/N
Uimp:8kV;
Ui:690V;
Ith:NXC-25,NXC-25/N:40A;
NXC-32,NXC-32/N,NXC-38,NXC-38/N:50A;
Ue:AC220V/230V,AC380V/400V,AC660V/690V;
Ie:NXC-25,NXC-25/N:AC-3,AC-4:25A/25A/18A;
NXC-32,NXC-32/N:AC-3,AC-4:32A/32A/22A;
NXC-38,NXC-38/N:AC-3:38A/38A/22A;AC-4:38A/32A/22A;
AC-3,AC-4;Us:AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC127V,AC220V,AC380V,AC415V,50Hz,50/
60Hz;
3P;
IP20;
配用的辅助触头(本体):
1NO1NC;
Ith:10A;
AC-15:Ue/Ie:AC380V/400V/1.5A;
DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.3A

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆楠

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>