



产品认证证书

证书编号：CQC2015010304829378

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司(V014025)
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

NXC-40、NXC-40/N、NXC-50、NXC-50/N、NXC-65、NXC-65/N；详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年11月08日 有效期至：2025年11月08日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年06月23日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2015010304829378

纸 号:

NXC-40、NXC-40/N、NXC-50、NXC-50/N、NXC-65、NXC-65/N;
Uimp: 8kV;
Ui: 690V;
Ith: NXC-40、NXC-40/N: 60A;
NXC-50、NXC-50/N、NXC-65、NXC-65/N: 80A;
Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;
Ie: NXC-40、NXC-40/N: AC-1: 60A/60A/60A, AC-3、AC-4: 40A/40A/34A;
NXC-50、NXC-50/N: AC-1: 80A/80A/80A, AC-3、AC-4: 50A/50A/39A;
NXC-65、NXC-65/N: AC-1: 80A/80A/80A, AC-3、AC-4: 65A/65A/42A;
使用类别: AC-1、AC-3、AC-4;
Us: AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC127V, AC220V, AC380V, AC
415V, 50Hz、50/60Hz;
极数: 3P; IP10;
配用的辅助触头 (本体):
1N01NC;
Ith: 10A;
AC-15: Ue/Ie: AC380V/400V/1.5A;
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.3A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>