



产品认证证书

证书编号：CQC2015010304829379

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司(V014025)
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

NXC-75、NXC-75/N、NXC-85、NXC-85/N、NXC-100、NXC-100/N; 详见参数附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年11月08日 有效期至：2025年11月08日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年06月23日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2015010304829379

纸 号:

NXC-75、NXC-75/N、NXC-85、NXC-85/N、NXC-100、NXC-100/N

Uimp: 8kV;

Ui: 690V;

Ith: NXC-75、NXC-75/N: 90A, NXC-85、NXC-85/N: 100A, NXC-100、NXC-100/N: 110A;

Ue: AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V;

Ie: NXC-75、NXC-75/N: AC-1: 90A/90A/90A; AC-3、AC-4: 75A/75A/42A;

NXC-85、NXC-85/N: AC-1: 100A/100A/100A; AC-3、AC-4: 85A/85A/49A;

NXC-100、NXC-100/N: AC-1: 110A/110A/110A; AC-3、AC-4: 100A/100A/49A;

使用类别: AC-1、AC-3、AC-4;

Us: AC24V、AC36V、AC48V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V、AC415V, 50Hz, 50/60Hz;
3P;

IP10;

配用的辅助触头: (本体)

1N01NC

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC380/400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.3A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>