



产品认证证书

证书编号：CQC2015010309829799

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司(V014025)
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

热过载继电器
NXR-100;详见参数附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年11月08日 有效期至：2025年11月08日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年06月19日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2015010309829799

纸 号:

NXR-100

Ui: 690V;

Ue: AC660/690V;

Ie: 23-32A, 30-40A, 37-50A, 48-65A, 55-70A, 63-80A, 80-93A, 80-100A;

脱扣级别: 10A;

3P;

IP20;

配用辅助触头: (本体)

Ith: 5A;

Ue/Ie:

AC-15: AC380/400V/1.5A; DC-13: DC220V/0.2A;

1NO1NC

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>