



# 产品认证证书

证书编号：CQC2015010309824984

## 申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司(V014025)  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

## 产品名称和系列、规格、型号

热过载继电器

NXR-38; Ui:690V;Ue:660V/690V;Ie:23-32A,30-38A;脱扣级别:10A;3P;IP20; 配用辅助触头(本体):1NO1NC,Ith:5A;AC-15:Ue/Ie:380V/400V/1.5A;DC-13:Ue/Ie:220V/0.2A

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

## 认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年11月08日 有效期至：2025年11月08日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年06月19日

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>