



# 产品认证证书

证书编号：CQC2015010304824716

## 申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司(V014025)  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

## 产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

NXC-265,265/N,330,330/N,400,400/N; 型号解释详见附件

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2010

## 认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年11月20日 有效期至：2025年11月20日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年06月23日

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2015010304824716

纸 号:

NXC-265、265/N、330、330/N、400、400/N;  
Ith:315A(NXC-265、265/N), 380A(NXC-330、330/N), 450A(NXC-400、400/N);  
使用类别: AC-3 (NXC-265、330、400), AC-4 (NXC-265、265/N、330、330/N、400、400/N);  
Ui:1000V; Ue:AC220V(230V)/380V(400V)/660V(690V);  
AC-3:Ie: 265A/265A/170A(NXC-265), 330A/330A/235A(NXC-330),  
400A/400A/303A(NXC-400);  
AC-4:Ie: 265A/265A/137A (NXC-265、265/N), 330A/330A/170A (NXC-330、330/N),  
330A/330A/235A (NXC-400、400/N);  
Iq:50kA/AC400V;  
Us:AC/DC110V~127V、220V~240V、380V~415V;  
3P;  
配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith:10A, AC-15: 380V(400V)/1.5A, DC-13:220V/0.3A

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>