



国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 其他:





申请编号: 20210705000159

产品名称: 万能式断路器

型 号: DW15-6300

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号: 20210705000159 样品名称: 万能式断路器 型号: DW15-6300 数量: 1台 商标: / 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2021-08-27 完成日期: 2021-08-31	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产企业: 温州正泰电器科技有限公司 生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: DW15-6300; Ue: AC380V/AC1140V ; Uimp: 8kV; Ui: 400V/1140V; In: 2500A, 3000A, 4000A, 5000A, 6300A; Ue: AC380V, Ics=50kA, Icu=80kA; Ue: AC1140V, Ics=25kA, Icu=25kA; 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; 选择性类别: A; 极数: 3P; 产品不适用于隔离;	
主检: 赵亮 签名:  日期: 2021-09-04	
审核: 陆林林 签名:  日期: 2021-09-04	
签发: 姚波 签名:  日期: 2021-09-04	
备注: 本报告为变更报告, 具体变更情况和原认证情况详见附页	

检验项目汇总表

序号	检测项目	依据标准条款	样品编号	检验结论
I/1	脱扣极限和特性	8.3.3.2	/	见报告 C-040-10B1731-S
2	介电性能	8.3.3.3	I-1# DW15-6300 6300A/3P/1140V	P
3	机械操作和操作性能能力	8.3.3.4	/	见报告 C-040-10B1731-S
4	过载性能	8.3.3.5	/	N
5	验证介电耐受能力	8.3.3.6	/	见报告 C-040-10B1731-S
6	验证温升	8.3.3.7		
7	验证过载脱扣器	8.3.3.8		
8	验证分励和欠压脱扣器	8.3.3.9		
9	验证主触头位置	8.3.3.10	/	N
II/10	额定运行短路分断能力	8.3.4.2	/	见报告 C-040-10B1731-S
11	验证操作性能	8.3.4.3		
12	验证介电耐受能力	8.3.4.4		
13	验证温升	8.3.4.5		
14	验证过载脱扣器	8.3.4.6		
II、III/15	验证过载脱扣器	8.3.5.2	/	见报告 C-040-10B1731-S
16	额定运行短路分断能力	8.3.4.2		
17	验证操作性能	8.3.4.3		
18	验证介电耐受能力	8.3.4.4		
19	验证温升	8.3.4.5		
20	验证过载脱扣器	8.3.4.6		
21	验证过载脱扣器	8.3.5.5	/	见报告 C-040-10B1731-S
III/22	验证过载脱扣器	8.3.5.2		
23	额定极限短路分断能力	8.3.5.3		
24	验证介电耐受能力	8.3.5.4		
25	验证过载脱扣器	8.3.5.5	/	见报告 C-040-10B1731-S
26	耐湿热性能	GB/T 14048.1 附录K		
27	抗非正常热和火试验	7.1.1	/	见报告 C-040-10B1731-S
28	电气间隙和爬电距离	7.1.4	I-1# DW15-6300 6300A/3P	P
	以下空白			