



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0307-2874891

(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: NXB-63

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 小型断路器 型 号: NXB-63 商 标: 正泰 / CHINT 样品数量: 93 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-06-28 完成日期: 2018-07-12	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
---	---

试验结论: 依据 GB/T10963.1-2005 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NXB-63
 Uimp: 4kV;Ui: 500V
 Ue: AC220V/230V/240V(1P、1P+N、2P), AC380V/400V/415V(2P、3P、3P+N、4P)
 In: 1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A
 瞬时脱扣特性: B 型、C 型、D 型
 Ics=Icn: 6000A (除 AC220V/230V/240V(2P)外);
 Ics: 7500A(仅 AC220V/230V/240V(2P));
 Icn: 10000A(仅 AC220V/230V/240V(2P))
 极数: 1P、1P+N (N 极可开闭)、2P、3P、3P+N (N 极可开闭)、4P
 适用于隔离

主检: 邵吉福	日期: 2018.08.02
审核: 程彦敏	日期: 2018.08.02
签发: 魏秋媛	日期: 2018.08.02



备注:

变更项目	变更前	变更后
见附页	见附页	见附页
原证书编号	2015010307832744	
原测试报告编号	00901-A2016CCC0307-2457090	
原检测单位	上海电器设备检测所	