



国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他：


申请编号：A2017CCC0305-2508100
(任务编号)

产品名称：自动转换开关电器

型 号：NXZB-63S、NXZB-63H

检测机构：上海电器设备检测所



<p>样品名称: 自动转换开关电器 型号: NXZB-63S、NXZB-63H 商 标: CHINT 样品数量: 12 台 样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2017-04-01 完成日期: 2017-05-11</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省温州经济开发区滨海二道 1318 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T14048.11-2016 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NXZB-63S、NXZB-63H 额定绝缘电压(Ui): 500V; 额定冲击耐受电压(Uimp) : 4kV; 控制器额定冲击耐受电压(Uimp) : 2.5kV; 约定发热电流(Ith): 10A, 16A, 20A, 25A, 32A,40A,50A,63A; 额定工作电压(Ue): AC400V; 额定工作电流(Ie): 10A, 16A, 20A, 25A, 32A,40A,50A,63A; 使用类别: AC-33iB; 额定短路接通能力(Icm)(峰值): 9.18kA(S 型),17kA(H 型); 额定短路分断能力(Icn): 6kA(S 型),10kA(H 型); 电器级别: CB 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P,4P; IP30(操作面);</p>	
<p>主检: 邵吉福 日期: 2017.5.12</p>	
<p>审核: 程彦敏 日期: 2017.5.12</p>	
<p>签发: 魏秋媛 日期: 2017.5.12</p>	
<p>备注: 无</p>	