



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0307-2834558
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: NXB-40

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



| | |
|---|--|
| <p>样品名称: 小型断路器 型 号: NXB-40 商 标: CHINT 样品数量: 21 台 样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2018-04-28 完成日期: 2018-05-10</p> | <p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> |
|---|--|

试验结论: 依据 GB/T10963.1-2005 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 NXB-40
 Ue: AC220V/230V/240V
 Ui:500V;Uimp:4kV
 In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A
 瞬时脱扣类型: C 型、D 型
 Icn= Ics:4500A
 极数: 1P+N(带一个保护极, N 极可开闭)
 适用于隔离

| |
|--|
| 主检:  日期: 2018.10.16 |
| 审核:  日期: 2018.10.16 |
| 签发:  日期: 2018.10.16 |



备注:

| 变更内容 | 变更前 | 变更后 |
|---------|----------------------------|-------|
| 见附页 1 | 见附页 1 | 见附页 1 |
| 原证书编号 | 2015010307829321 | |
| 原测试报告编号 | 00901-A2016CCC0307-2487152 | |
| 原检测单位 | 上海电器设备检测所 | |