



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2017CCC0305-2531253
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: NZ7B-63

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司




样品名称: 自动转换开关电器 型号: NZ7B-63 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-03-08 完成日期: 2017-03-22	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省温州经济开发区滨海二道1318号
--	---


试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NZ7B-63
 Ue:AC400V;
 Ui: 500V(主), 300V(控);
 Uimp:4kV(主),2.5kV(控);
 Ie:20A,25A,32A,40A,50A,63A;
 使用类别:AC-33iB;
 Icm(峰值):S型:9kA, H型:17kA;
 Icn:S型:6kA, H型:10kA;
 防护等级: IP20;
 转换方式: ATSE; CB 级; 3P,4P;

主检: 王 炜 签名:  日期: 2017-04-11

审核: 闫明显 签名:  日期: 2017-04-11

签发: 许建林 签名:  日期: 2017-04-11



备 注:

1. 变更情况;

序号和名称	变更前	变更后
1.标准变更	GB/T 14048.11-2008	GB/T 14048.11-2016

2.原 3C 认可报告编号: 03601-A-15B1743-S;

3.出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原 3C 证书编号: 2011010305481753;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。