



国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2015CCC0307-2161112
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: NXB-125




检测机构: 上海电器设备检测所



<p>产品名称：塑料外壳式断路器 型号：NXB-125 商标：CHINT 样品数量：25 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2015-10-09 完成日期：2015-11-12</p>	<p>委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业：浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p>
--	--

试验结论：依据 GB14048.2-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
 NXB-125
 Ui: 500V;
 Uimp: 4kV;
 Ue: AC220/230/240V(1P), AC380/400/415V(2P, 3P, 4P);
 In: 63A, 80A, 100A, 125A;
 Ics=7.5kA, Icu=10kA;
 过电流脱扣器类型：热磁式;
 使用类别：A;
 适用隔离：
 1P, 2P, 3P, 4P

主检：  日期：2015.11.16
审核：  日期：2015.11.16
签发：  日期：2015.11.16



备注：无