



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:





申请编号: A2019CCC0307-3291790
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: NXBLE-32、NXBLG-32、NXBLE-32H、NXBLE-32ZB

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>样品名称: 剩余电流动作断路器 型 号: NXBLE-32、 NXBLG-32、NXBLE-32H、 NXBLE-32ZB 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 43 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-09-16 完成日期: 2019-10-21</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工 业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工 业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 16917.1-2014 , GB/T 16917.22-2008 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 产品型号规格及相关情况见本报告第 2 页附页 1</p>	
<p>主检:  日期: 2019.10.22</p>	
<p>审核:  日期: 2019.10.22</p>	
<p>签发:  日期: 2019.10.22</p>	
<p>备注: 变更项见报告第 3 页附页 2</p>	

附页 1:

NXBLE-32, NXBLG-32, NXBLE-32H, NXBLE-32ZB

U_{imp}:4kV;

U_i:500V;

U_e: AC220V/230V/240V(1P+N,2P);AC380V/400V/415V(3P,3P+N,4P);

I_n: 6A,10A,16A,20A,25A,32A;

瞬时脱扣特性: NXBLE-32, NXBLE-32H, NXBLE-32ZB: B, C, D 型;

NXBLG-32: C 型;

I Δ _n: NXBLE-32, NXBLE-32H: 0.01A, 0.03A, 0.05A, 0.075A, 0.1A, 0.3A/AC 型;

NXBLG-32, NXBLE-32ZB: 0.03A/AC 型;

额定剩余动作类型: AC 型;

电子式;

I Δ _m: 630A;

I_{cs}: 6000A(NXBLE-32, NXBLG-32, NXBLE-32ZB); 7500A(NXBLE-32H);

I_{cn}: 6000A(NXBLE-32, NXBLG-32, NXBLE-32ZB); 10000A(NXBLE-32H);

极数: NXBLE-32: 2P, 3P, 4P, 1P+N(1个保护极, N极常通), 3P+N(3个保护极, N极常通);

NXBLG-32: 2P, 1P+N(1个保护极, N极常通);

NXBLE-32H: 2P;

NXBLE-32ZB: 1P+N(1个保护极, N极常通), 2P;

1P+N、3P+N 不适用隔离, 其余均适用于隔离;