



180008221885



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1145

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2019CCC0307-3353925  
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: NXB-125

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>产品名称: 塑料外壳式断路器                  型号: NXB-125                  商标: CHINT                  样品数量: 8台                  样品来源: 工厂送样                  收样日期: 2019-12-05                  完成日期: 2019-12-19</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司                  委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号                  生产者: 浙江正泰电器股份有限公司                  生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号                  生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司                  生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号</p>
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NXB-125  
 Uimp: 4kV;  
 Ui: 500V;  
 Ue: AC220/230/240V(1P), AC380/400/415V(2P, 3P, 4P);  
 In: 63A, 80A, 100A, 125A;  
 过电流脱扣器类型: 热磁式;  
 Ics=7.5kA, Icu=10kA;  
 使用类别: A;  
 1P, 2P, 3P, 4P;  
 适用隔离;

主检:  日期: 2019.12.22
审核:  日期: 2019.12.22
签发:  日期: 2019.12.22



备注: 变更内容见本报告第2页附页