



2006001885A



检测
CNAS L1145

报告编号: C009-A2008CCC0304-584190

国家强制性产品认证 (CCC)

试验报告

CQC/QPCP04.04A(1/1)

申请编号: A2008CCC0304-584190

产品名称: 接触器

型号: NC8-06M,NC8-09M,NC8-12M

检测机构: 上海电器设备检测所低压电器检测站



样品名称: 接触器

型号: NC8-06M, NC8-09M, NC8-12M

商标: 正泰、CHINT

数量: 9台

样品来源: 工厂送样

收样日期: 2008-06-20

完成日期: 2008-07-17

申请人: 浙江正泰电器股份有限公司

申请人地址: 浙江省温州大桥工业园区

制造商: 浙江正泰电器股份有限公司

制造商地址: 浙江省温州大桥工业园区

生产厂: 浙江正泰电器股份有限公司

生产厂地址: 浙江省温州大桥工业园区

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的其它产品型号规格及相关情况说明:
NC8-06M, NC8-09M, NC8-12M

Ith: 20A

NC8-06 M:

AC-3: U_e / I_e : AC220V/230V/240V/6A, AC380V/400V/415V/6A, AC660V/690V/3.8A
AC-4: U_e / I_e : AC220V/230V/240V/6A, AC380V/400V/415V/6A, AC660V/690V/3.8A

NC8-09 M:

AC-3: U_e / I_e : AC220V/230V/240V/9A, AC380V/400V/415V/9A, AC660V/690V/4.9A
AC-4: U_e / I_e : AC220V/230V/240V/9A, AC380V/400V/415V/9A, AC660V/690V/4.9A

NC8-12 M:

AC-3: U_e / I_e : AC220V/230V/240V/12A, AC380V/400V/415V/12A, AC660V/690V/4.9A
AC-4: U_e / I_e : AC220V/230V/240V/12A, AC380V/400V/415V/9A, AC660V/690V/4.9A

Us: AC 24V, 110V, 127V, 220/230V, 240V, 380V/400V, 415V;
DC 12V, 24V, 48V, 110V, 125V, 220V, 250V;

使用类别: AC-3, AC-4

极数: 3P, 4P

签发人:

签名:

签发日期: 2008. 8. 22.

备注:

	变更前	变更后
型号规格	NC8- M06, NC8- M09, NC8- M12	NC8-06 M, NC8-09 M, NC8-12 M 增加可逆式接触器 (后缀为 N)
原 3C 证书编号	2007010304228796	
原检测单位	上海电器设备检测所低压电器检测站	
原检测报告编号	C009-A2007CCC0304-520852	

报告编号: C009-A2008CCC0304-584190

安全型式试验报告

CQC/QPCP04.04D(1/3)

申请编号: A2008CCC0304-584190

样品名称: 接触器

型 号: NC8-06M, NC8-09M,
NC8-12M

商 标: 正泰、CHINT

数 量: 9 台

样品生产序号: /

申 请 人: 浙江正泰电器股份有限公司

申请人地址: 浙江省温州大桥工业园区

制 造 商: 浙江正泰电器股份有限公司

制造商地址: 浙江省温州大桥工业园区

生 产 厂: 浙江正泰电器股份有限公司

生产厂地址: 浙江省温州大桥工业园区

试验依据标准:

GB14048.4-2003 《低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器》

试验结论: 合格

主检: 高 巍

签名:  日期: 2008-08-21

审核: 查轶美

签名:  日期: 2008-08-21

(检测机构名称、盖章)

2008 年 8 月 22 日

备 注: 无