



国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2015CCC0304-2041075

(任务编号)

产品名称: 交流接触器





型 号: NCK3-25/1、NCK3-32/1、NCK3-40/1、
NCK3-25/101、NCK3-32/101、NCK3-40/101、
NCK3-25/2、NCK3-32/2、NCK3-40/2、
NCK3-25/2E、NCK3-32/2E、NCK3-40/2E

检测机构: 上海电器设备检测所



<p>产品名称: 交流接触器</p> <p>型号: NCK3-25/1、NCK3-32/1、NCK3-40/1、NCK3-25/101、NCK3-32/101、NCK3-40/101、NCK3-25/2、NCK3-32/2、NCK3-40/2、NCK3-25/2E、NCK3-32/2E、NCK3-40/2E</p> <p>数量: 3 台</p> <p>收样日期: 2015-07-17</p> <p>完成日期: 2015-07-29</p> <p>样品来源: 工厂送样</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>
<p>试验结论: 合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>NCK3-25/1、NCK3-32/1、NCK3-40/1、NCK3-25/101、NCK3-32/101、NCK3-40/101、NCK3-25/2、NCK3-32/2、NCK3-40/2、NCK3-25/2E、NCK3-32/2E、NCK3-40/2E</p> <p>Ui: 630V</p> <p>Ith: 32A、40A、50A</p> <p>Ue: NCK3-25/1~40/1, NCK3-25/101~40/101: AC230(220)V;NCK3-25/2~40/2、NCK3-25/2E~40/2E: AC230(220)V/400(380)V</p> <p>Ie: 25A、32A、40A</p> <p>使用类别: AC-8a</p> <p>极数: 1P、2P、1P+N</p> <p>Us: 24V、36V、48V、110V、120V、220V、230V、240V</p> <p>配用的辅助触头:</p> <p>NCK3-25/101~40/101: 1NC , 其它无辅助</p> <p>Ith: 10A</p> <p>Ui: 630V</p> <p>AC-15: Ue/Ie: 380V/0.8A, 220V/1.4A</p> <p>DC13: Ue/Ie: 220V/0.14A; 110V/0.27A</p>	
<p>签发人:</p> <p>签名: </p> <p>签发日期: 2015.8.7</p>	
<p>备注: 详情见附页</p>	

安全型式试验报告

<p>申请编号: A2015CCC0304-2041075 (任务编号)</p> <p>样品名称: 交流接触器</p> <p>型号规格: NCK3-25/1、NCK3-32/1、 NCK3-40/1、NCK3-25/101、NCK3-32/101、 NCK3-40/101、NCK3-25/2、NCK3-32/2、 NCK3-40/2、NCK3-25/2E、NCK3-32/2E、 NCK3-40/2E</p> <p>样品数量: 3 台</p> <p>样品生产序号: /</p> <p>收样日期: 2015-07-17</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>抽样通知书编号: /</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>	
<p>试验依据标准: GB14048.4-2010</p> <p>《低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分: 交流接触器和电动机起动器 交流接触器和电动机起动器 (含电动机保护器)》</p>		
<p>试验结论: 合格</p>		
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>见本报告第 1 页产品型号规格及相关情况说明</p>		
<p>主检: 刘丽丽 签名:  日期: 2015.8.7</p> <p>审核: 董 慧 签名:  日期: 2015.8.7</p> <p>签发: 魏庆媛 签名:  日期: 2015.8.7</p>		
<p>备注</p>	<p>无</p>	