



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:


申请编号: A2019CCC0307-3215288
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: NXBLE-63Y

检测机构: 上海电器设备检测有限公司



<p>样品名称: 剩余电流动作断路器 型 号: NXBLE-63Y 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 15 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-06-04 完成日期: 2019-06-20</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正 泰工业园区正泰路 1 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 16917.1-2014, GB/T 16917.22-2008 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NXBLE-63Y Uimp: 4kV Ui: 500V Ue: AC220V/230V/240V In: 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A 瞬时脱扣类型: C,D 型 IΔn: 0.01A,0.03A,0.05A,0.075A,0.1A,0.3A/AC 型 电子式 IΔm: 2000A Ics=Icn: 4500A 极数: 1P+N (N 极可开闭, 适用于隔离)</p>	
<p>主检: <i>刘丽丽</i> 日期: 2019.6.24</p>	 <p>(检测机构名称盖章) 2019年6月24日</p>
<p>审核: <i>程彦敏</i> 日期: 2019.6.24</p>	
<p>签发: <i>魏秋媛</i> 日期: 2019.6.24</p>	
<p>备注: 变更项见本报告第 2 页附页</p>	