



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:


申请编号: A2018CCC0305-2826987
(任务编号)

产品名称: 万能转换开关

型 号: NKZ1-20

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 万能转换开关</p> <p>型号: NKZ1-20</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 16 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2018-03-19</p> <p>完成日期: 2018-03-27</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路1号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路1号</p> <p>生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电 器工业园区长江路2号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>NKZ1-20;</p> <p>Ui: 690V;Uimp:6kV;lth:20A;</p> <p>AC-15: Ue:AC220V/240V,Ie:4A;Ue:AC380V/415V,Ie:3A;</p> <p>DC-13: Ue:DC220V,Ie:0.27A;</p> <p>50Hz/60Hz;</p> <p>IP20(触点块),IP40(多孔安装正面).</p>	
<p>主检: 鲁建平 签名:  日期: 2018-05-02</p>	 <p>(检测机构名称, 盖章)</p> <p>2018年5月6日</p>
<p>审核: 尤雪元 签名:  日期: 2018-05-02</p>	
<p>签发: 许建林 签名:  日期: 2018-05-02</p>	
<p>备 注:</p> <p>NKZ1-20/D4.1369.5/1/R:#01#02#03#05#06#07#08#09#10</p> <p>NKZ1-20/D9.5965.3/1/G:#04</p>	