

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307001342

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 剩余电流动作断路器  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T16917.1-2014;GB/T16917.22-2008  
生产企业名称: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-11  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001342

产品系列、型号、规格:

NB1LE-40,NB1LG-40,NB1LE-40H;NB1LE-40/NB1LE-40H:Ue:AC230V(1P+N,2P),AC400V(3P,3P+N,4P);NB1LG-40:Ue:AC230V(1P+N,2P);In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A;瞬时脱扣类型:C型;Ics=Icn=6000A(NB1LE-40,NB1LG-40);Ics=7500A,Icn=10000A(NB1LE-40H);I $\Delta$ n:0.03A,0.1A,0.3A(NB1LE-40,NB1LE-40H);0.03A(NB1LG-40)/AC型/电子式;I $\Delta$ m:500A;1P+N(N极不可开闭),2P,3P,3P+N(N极不可开闭),4P,2P,3P,4P:适用于隔离;1P+N,3P+N(N极不可开闭):不适用于隔离

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-11  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注:有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。