



产品认证证书

证书编号：CQC2016010307849493

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司(V000517)
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

小型断路器

NXB-63; Uimp:4kV; Ui:500V; Ue:AC220V/230V/240V(1P,1P+N,2P),AC380V/400V/415V(2P,3P,3P+N,4P);
In:1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;瞬时脱扣类型:B型,C型,D型;
Ics=6000A,Ics=7500A(2P,AC220V/230V/240V);Icn=6000A,Icn=10000A(2P,AC220V/230V/240V);极数:1P,1P+N(N极可开
闭),2P,3P,3P+N(N极可开闭),4P;适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2005

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年12月02日 有效期至：2025年12月02日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年06月24日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>