



产品认证证书

证书编号: CQC2016010307844316

II 型自愿认证

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司 (V000517)
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

NXBLE-63Y;

Ue:AC220V/230V/240V;In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;I Δ n:0.01A,0.03A,0.05A,0.075A,0.1A,0.3A/AC 型;瞬时脱扣类型:C,D 型;电子式;I Δ m:2000A;Icn=Ics=4500A;极数:1P+N(N 极可开闭,适用于隔离)

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

发证日期:2020 年 12 月 29 日 有效期至:2030 年 12 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020 年 06 月 24 日

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>