



2015001885A



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1145

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2017CCC0308-2591477

(任务编号)

产品名称: 低压熔断器 (圆筒形帽熔断器)

型号: RT28-63(RO16)(熔断体);RT28-63,RT28-63X,  
NRT28-63,NRT28-63X,RT14-32(熔断器支持件)

检测机构: 上海电器设备检测所



|  |  |
|--|--|
| <p>样品名称:<br/>                 低压熔断器 (圆筒形帽熔断器)<br/>                 型 号: RT28-63(RO16)(熔断体);RT28-63,RT28-63X,NRT28-63,NRT28-63X,RT14-32(熔断器支持件)<br/>                 商 标: CHINT<br/>                 样品数量: 94 台<br/>                 样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2017-05-18<br/>                 完成日期: 2017-06-09</p>   | <p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司<br/>                 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司<br/>                 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司<br/>                 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p> |
| <p>试验结论: 依据 GB/T 13539.2-2015 检验合格</p>   |  |
| <p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:<br/>                 RT28-63(RO16)(熔断体)<br/>                 Un: AC380V,AC400V,AC500V<br/>                 In: 2A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A<br/>                 额定分断能力: 100kA<br/>                 分断范围和使用类别: gG<br/>                 RT28-63,RT28-63X,NRT28-63,NRT28-63X,RT14-32(熔断器支持件)<br/>                 Un: AC380V,AC400V,AC500V(RT28);AC500V(NRT28);AC380V(RT14)<br/>                 In: 63A(RT28,NRT28);32A(RT14)<br/>                 1P,2P,3P,4P(RT28);1P,2P,3P(NRT28);1P(RT14)<br/>                 IP20(RT28、NRT28);IP00(RT14)</p> |  |
| <p>主检:  日期: 2017.6.13</p>   |  <p>(检测机构名称 盖章)<br/>                 2017年6月13日</p>  |
| <p>审核:  日期: 2017.6.13</p>   |  |
| <p>签发:  日期: 2017.6.13</p>   |  |
| <p>备注: 变更情况见本报告第 2 页附页</p>   |  |